

PV de réunion avec Entreprise Courant Faible / Projet Tilel

Sousse le 26/09/2020

Etait présent :

- Haykel Jegham : Entreprise
- Haythem Mekssi : SKI
- Khaled M'sadak : SKI

Nous avons :

- Préciser que l'alarme sera mise qu'on RDC au nombre de 28 appartements conformément à l'offre.
- Discuter du système d'alarme ; avec puce ou tablette lumineuse dans loge gardien (à approuver par Mr Faycal)
- Discuter Contrôle d'accès à la résidence et interphone : soit par contrôle d'accès à l'entrée principal de la résidence et interphone dans l'entrée du bloc ou inversement (à approuver par Mr Faycal)
- L'ajout de sonnette au-dessus des porte d'entrée de chaque appartement.
- Changer l'emplacement des interphones dans les duplexes du côté de la porte au côté de l'escalier (à approuver par Mr Faycal)
- Parler de détecteur de fumé au sous-sol ; article manquant dans l'offre
- Alimenter salon, chambre, et suite avec parabole conformément à l'offre et non les plans de l'ingénieur.
- Contrôle d'accès au sous-sol (à approuver par Mr Faycal)
- Discuter au sujet des caméras ; la mise en place de deux armoires informatique en dessous des escaliers au sous-sol cela favorisera la possibilité d'installer le Wifi côté piscine.

Il était convenu d'envoyer un mail contenant les plans courant faible ainsi que sécurité incendie.

L'entreprise doit nous envoyer des plans d'exécution.